



TÜVRheinland®

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Nr./No.: 968/EZ 247.04/10

| | | | |
|---|---|--|---|
| Prüfgegenstand Product tested | PROFI-safe V2 I/O - Modules | Zertifikats- inhaber License holder | WAGO Kontakttechnik GmbH Hansastraße 27 32423 Minden Germany |
| Typbezeichnung Type designation | 750-661 4 F-DI , 753-661 4 F-DI, 750-662 8 F-DI, 753-662 8 F-DI, 750-667 4 F-DI / DO, 753-667 4 F-DI / DO | Hersteller Manufacturer | wie Zertifikatsinhaber see licence holder |
| Prüfgrundlagen Codes and standards forming the basis of testing | IEC 61508 Parts 1-7:1998 / 2000 EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 EN 62061:2005 | IEC 61131-2:2007 EN 50178:1997 | |
| Bestimmungsgemäße Verwendung Intended application | Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN 62061 und SIL 3 nach IEC 61508) und können in Anwendungen bis Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL 3 nach EN 62061 / IEC 61508 eingesetzt werden. The devices comply with the requirements of the relevant standards (Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1, SIL CL 3 acc. to EN 62061 and SIL 3 acc. to IEC 61508) and can be used in applications up to Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1 and SIL 3 acc. to EN 62061 / IEC 61508. | | |
| Besondere Bedingungen Specific requirements | Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten. The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered. | | |
| Dieses Zertifikat ist gültig bis 10.05.2015. This certificate is valid until 2015-05-10. | | | |



Der Prüfbericht-Nr.: 968/EZ 247.04/10 vom 10.05.2010 ist Bestandteil dieses Zertifikates.

Der Inhaber eines für den Prüfgegenstand gültigen Genehmigungs-Ausweises ist berechtigt, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmenden Erzeugnisse mit dem abgebildeten Prüfzeichen zu versehen.

The test report-no.: 968/EZ 247.04/10 dated 2010-05-10 is an integral part of this certificate.

The holder of a valid licence certificate for the product tested is authorized to affix the test mark shown opposite to products, which are identical with the product tested.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Geschäftsfeld ASI

Automation, Software und Informationstechnologie

Am Grauen Stein, 51105 Köln

Postfach 91 09 51, 51101 Köln

Köln, 2010-05-10

Zertifizierungsstelle TIS/ASI

Dipl.-Ing. Heinz Gall